

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01425/25



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭРОК" (ООО "ДЭРОК").

Место нахождения и адрес юридического лица: 117587, Россия, Г.МОСКВА, Ш. ВАРШАВСКОЕ, Д. 118, К. 1, ЭТ. 9, ПОМ. XLI, КОМ. 5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1065040040504.

Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5040072900.

Телефон: 8 (4862) 36-37-37, адрес электронной почты: info@derock.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭРОК" (ООО "ДЭРОК"). Место нахождения и адрес юридического лица: 117587, Россия, Г.МОСКВА, Ш. ВАРШАВСКОЕ, Д. 118, К. 1, ЭТ. 9, ПОМ. XLI, КОМ. 5.

ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭРОК" В Г. ОРЁЛ. Адрес места осуществления деятельности филиала: 302038, Россия, Орловская область, район Орловский, ул. Чешская, д. 6. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1065040040504.

Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5040072900.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780.

Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., ул. Перовская, д. 1, стр. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие на основе материала отделочного на полимерной основе торговой марки «DeRock»: Штукатурка декоративная моделируемая DeRock Decor MP (при толщине слоя не более 6 мм), выпускаемая по ТУ 20.30.22-001-96284491-2023 с изм. 1 «МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ «DeRock». Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.30.22.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3214 90 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 11854/РС от 24.06.2025 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5837-АОП от 15.07.2024 ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2); группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1). Условия хранения: в сухом месте, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке. Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.06.2025 по 25.06.2030



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Шитиков В.Ю.

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)